

# **工事仕様書**

**商品：ガス乾燥機**

**品番：HCD-3307G**

**HCD-3257G**

**HCD-3167G**

**HCD-3087G**

## 仕様 (1)

	HCD-3087G	HCD-3167G
電 源	単相 100V 50/60Hz	三相 200V、50Hz または 60Hz (工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています)
乾 燥 容 量	水洗物 8kg (乾燥布質量)	水洗物 16kg (乾燥布質量)
定格消費電力	310W/390W(50/60Hz)	340W (50Hz)、390W (60Hz)
モーター出力	ファン用：100W (50Hz)、160W (60Hz) ドラム用：170W (50Hz)、180W (60Hz)	ファン用：120W (50Hz)、190W (60Hz) ドラム用：400W (50Hz/60Hz)
熱 源	LP ガスまたは都市ガス (13A、12A) (工場出荷の際、それぞれのガス仕様専用の製品としています)	
ガス消費量 (連続燃焼時)	LP ガス： 15.1kW 都市ガス： 12A…14.1kW 13A…15.1kW	LP ガス： 23.3kW 都市ガス： 12A…21.7kW 13A…23.3kW
点 火 方 式	排気運転 10 秒後自動点火。熱電対方式	
制 御	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転時間最大 2 時間、1 分単位で運転残り時間を減数表示</li> <li>● クールダウン <math>c_d</math> 表示。クールダウンは、乾燥中に乾燥温度が設定温度まで上がった場合のみ、乾燥の後自動的にを行い、約 50℃で運転終了</li> <li>● ドラム入口または乾燥温度設定値に到達後バーナー燃焼 ON/OFF 制御</li> <li>● ソフトリンス機能</li> <li>● 停電保障機能で積算カウンターの値を記憶します</li> <li>● 運転終了ブザー付 (5 秒間)</li> </ul>	
最 大 風 量	11.5m <sup>3</sup> /min (50Hz)、12.9m <sup>3</sup> /min (60Hz)	13.3m <sup>3</sup> /min (50Hz)、16.9m <sup>3</sup> /min (60Hz)
接 続 排 気 筒	口径 … 内径φ 150mm	口径 … 内径φ 200mm
	配管許容長さ … 直管相当長さ 20m 以内	
ガス接続口	Rc1/2 (15A)	
ドラム寸法	直径φ 760mm×奥行 400mm	直径φ 760mm×奥行 765mm
ドラム回転	ドラム回転数 …43rpm 自動反転式 (右 90 秒 - 停止 - 左 5 秒 - 停止)	
最大外形寸法	幅 802 mm×奥行 707 mm×高さ 1,697mm	幅 802 mm×奥行 1,208 mm×高さ 1,802mm
製 品 質 量	約 159kg	約 210kg
電源コードの長さ	約 1.9 m	約 3.3 m
付 属 部 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 取扱説明書</li> <li>● キャップ 2 個</li> <li>● アース線 1 本</li> <li>● 前面板用キー 3 個</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 取扱説明書</li> <li>● キャップ 2 個</li> <li>● 前面板用キー 3 個</li> </ul>

※本仕様ならびにデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。



## 仕様 (2)

	HCD-3257G	HCD-3307G
電 源	三相 200V、50Hz または 60Hz (工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています)	
乾 燥 容 量	水洗物 25kg (乾燥布質量)	水洗物 30kg (乾燥布質量)
定格消費電力	620W (50Hz)、860W (60Hz)	710W (50Hz)、930W (60Hz)
モーター出力	ファン用: 400W ドラム用: 400W	
熱 源	LP ガスまたは都市ガス (13A、12A) (工場出荷の際、それぞれのガス仕様専用の製品としています)	
ガス消費量 (連続燃焼時)	LP ガス: 27.9kW 都市ガス: 12A…26.0kW 13A…27.9kW	LP ガス: 32.1kW 都市ガス: 12A…29.9kW 13A…32.1kW
点 火 方 式	排気運転 10 秒後自動点火。熱電対方式	
制 御	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転時間最大 2 時間、1 分単位で運転残り時間を減数表示</li> <li>● クールダウン 表示。クールダウンは、乾燥中に乾燥温度が設定温度まで上がった場合のみ、乾燥の後自動的に行い、約 50℃で運転終了</li> <li>● ドラム入口または乾燥温度設定値に到達後バーナー燃焼 ON/OFF 制御</li> <li>● ソフトリンス機能</li> <li>● 停電保障機能で積算カウンターの値を記憶します</li> <li>● 運転終了ブザー付 (5 秒間)</li> </ul>	
最 大 風 量	17.8m <sup>3</sup> /min (50Hz)、21.8m <sup>3</sup> /min (60Hz)	20.8m <sup>3</sup> /min (50Hz)、23.8m <sup>3</sup> /min (60Hz)
接続排気筒	口径 … 内径φ 200mm 配管許容長さ … 直管相当長さ 20m 以内	
ガス接続口	Rc1/2 (15A)	
ドラム寸法	直径φ 940mm × 奥行 760mm	直径φ 940mm × 奥行 915mm
ドラム回転	ドラム回転数 … 42rpm 自動反転式 (右 90 秒 - 停止 - 左 5 秒 - 停止)	
最大外形寸法	幅 989 mm × 奥行 1,217 mm × 高さ 1,814mm	幅 989 mm × 奥行 1,392 mm × 高さ 1,814mm
製 品 質 量	約 276kg	約 300kg
電源コードの長さ	約 3.3m	約 3.1m
付 属 部 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 取扱説明書</li> <li>● キャップ 2 個</li> <li>● 前面板用キー 3 個</li> </ul>	

※本仕様ならびにデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

# 仕様 (3)




[HCD-3087G]



(単位:mm)

# 仕様 (4)



[HCD-3167G]



(単位:mm)

# 仕様 (5)

[ HCD-3257G  
HCD-3307G ]



(単位：mm)

# 据付 (1)

乾燥機の性能を十分に発揮させ、かつ安全にご使用いただくため、据え付け、電気工事、ガス配管、及び給排気工事はそれぞれ専門の工事業者が行ってください。

★必ず据え付けの前、次の注意事項をよくお読みいただき、正しく工事を行ってください。

★ここに示した注意事項は

使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った据付工事を行うと生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事業者または、設置後、工事の不具合によって、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事業者または、設置後、工事の不具合によって、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事業者または、設置後、工事の不具合によって、使用者が傷害を負う場合または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△記号は、注意すべき内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



### 設置してはいけない場所

乾燥機は、ガソリン、ベンジンなどの引火性の危険物を貯蔵または取り扱う場所には設置しないでください。爆発、火災がおこるおそれがあります。



禁止

### 設置した場所は十分に換気する

設置室の状況に応じた給気口及び排気筒を設けて十分な換気を行ってください。室内への燃焼排ガスの充満や酸素不足によって、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。



換気実施

### 排気は必ず排気筒で屋外へ排出する

屋内への排気はしないでください。排気は排気筒によって屋外へ必ず排出してください。室内への燃焼排ガスの流出は酸欠事故や火災などを生じるおそれがあります。



屋外排気



## 据付 (2)

### ⚠ 警告

#### 据付工事を行う方へ

- 製品を安全に正しくご使用いただくために本編の指示に従って工事を行ってください。なお詳細は一般財団法人日本ガス機器検査協会発行の「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」をご参照ください。
- 据付工事に際しては当該地域の条例および規定によるほか本編をご参照ください。
- 据付工事終了後に取扱説明書および引渡し確認書に従って取り扱い上の注意事項をオーナーの方に説明してください。



強制

#### 屋外には設置しない

この乾燥機は室内用です。必ず屋内に設置してください。屋外で風雨にさらされる場所に置くと、感電や故障の原因となるばかりか、ガス燃焼が不安定になり、火災がおこるおそれがあります。



水場での使用禁止

#### アースは確実に取り付ける

本乾燥機専用のアースを必ず設けてください。万一の感電や落雷時における事故防止及び制御回路の耐ノイズ性を向上させます。工事は接地工事についての指示に従ってください。



アース線接続

#### ブレーカーは必ず取り付ける

本機を据え付けるときは、過電流遮断器内蔵型の漏電遮断器を取り付けてください。故障して漏電、過電流が流れたとき、感電、火災のおそれがあります。



漏電遮断器設置

#### ガス仕様を確認する

工事の際は乾燥機後面のガス仕様表示板を確認して、ご使用のガスの種類と合っているかどうか確かめてください。ガス仕様が異なっているとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。



ガス仕様確認

#### 乾燥機にガス配管を接続するときは

ガス配管を締め過ぎないでください。ガス配管を締め過ぎると、各接続部に無理な力がかかり、破損やガス漏れ事故の原因になります。またガス管出口と製品との接続は、必ず金属製のガス用フレキチューブ、またはガス会社指定の同等品で接続してください。



強制

#### 排気筒の形状は

排気筒は必ず排気口径φ15cm(HCD-3087G)に相当する断面積約177cm<sup>2</sup>又は、φ20cm(HCD-3167G、3257G、3307G)に相当する断面積約315cm<sup>2</sup>以上で、直管相当長さが20m以内のものを使用してください。径が小さすぎたり、長さすぎるものを使用すると、十分に排気できず乾燥が悪くなったりトラブルの原因になります  
【使用禁止材料】アルミジャバラ排気筒は使用しないでください。



排気筒確認

#### 給気口の形状は

給気口の大きさは必ず乾燥機の排気口径φ15cm(HCD-3087G)に相当する断面積約177cm<sup>2</sup>又は、φ20cm(HCD-3167G、3257G、3307G)に相当する断面積約315cm<sup>2</sup>以上としてください。この形状以下の給気口の場合、室内の十分な酸素供給が行われず、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。複数台数設置するときは、おのおの乾燥機に必要な断面積の合計以上としてください。



給気口確認

#### 電源仕様を確認する

工事の際は銘板を確認して使用する電源が適合しているかどうか確かめてください。電源仕様が異なっていると故障や異常動作によるけがのおそれがあります。



電源仕様確認



## 据付 (3)

### 警告

#### 腐食性のガスやほこりのたちやすい場所に設置しない

理容院、美容院、およびクリーニング店などのような、アンモニア、塩素、ヘアスプレー、クリーニング溶剤を使用する場所や、布または綿などのほこりの多い場所には設置しないでください。ガス機器の損傷による不完全燃焼の原因となります。  
(業務用ガス機器の設置基準および実務指針)



禁 止

### 注意

#### 乾燥機の配置の際は

保守、点検などを容易し、安全性、配管、配線などを考慮して、乾燥機と建築物の部分等の離隔距離は本編の配置方法に従ってください。



離隔距離保持

#### 周囲に可燃物を近づけない

火災事故防止のため乾燥機の上部、近辺には可燃物を置かないでください。特に排気口の周囲 60cm、吹出方向 60cm の範囲内には可燃物が無いようにしてください。



禁 止

#### 乾燥機の後ろ側に入るときは

機器の後ろ側には回転物や高温部があります。これらに触れてけが、やけどをしないように注意してください。



禁 止

#### 電気配線とガス管は近づけない

電気配線はガス供給管から少なくとも 15cm 以上離してください。また、電気配線は金属管またはフレキシブルコンジットなどで保護してください。万一の爆発事故を防止します。



禁 止

#### 都市ガスの場合

乾燥機接続部のガス入口圧力はガス仕様に応じて適切な圧力になるように接続してください。また、主管の形状は「4. ガス配管」の指示に従ってください。これらが適切でないとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。



ガス圧確認

#### プロパンガスの場合

乾燥機接続部のガス入口圧力は 2.8kPa になるように接続してください。また、使用 LP ガスの種類、容量、本数、供給方法及び主管の形状は「4. ガス配管」の指示に従ってください。これらが適切でないとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。



ガス圧確認

# 据付 (4)


## △警告

- 製品を安全にご使用していただくために本編をよくお読みになり、指示に従って工事を行ってください。なお、この資料は、一般財団法人日本ガス機器検査協会発行の「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」を基に作成しています。詳細はその資料をご参照ください。
- 製品の設置については地域により消防署への届出が必要な場合があります。各市町村の消防署にご確認ください。
- 据付け工事に際しては当該地域の条例および規定 [ 騒音・地震 ( 転倒防止 ) など ] によるほか本編をご参照ください。
- 据付け工事終了後に取扱説明書および引渡し確認書に従って取り扱い上の注意事項をオーナーの方に説明してください。

# 1 配置

## △注意

- 保守、点検などを容易にし、安全性、配管、配線などを考慮して、ガス機器と「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」との離隔距離は図 10, 11, 12 に従ってください。
- 不燃材料の場合は、ガス機器の保守、点検など安全性を考慮して、必要な空間を確保してください。また、機器や建築物等に密接させると、振動で異音や破損につながるおそれがありますのでご注意ください。



( 側面のスキは図に示す状態と左右反対でもよい。 )

図 -10 設置平面図




図 -11 設置側面図

## ご注意

- 乾燥機を2台以上並べて使用する場合、据え付け後フィルター部前面板の開閉がスムーズに行えるように側面の間隔をとってください。
- はめ込みによる配置により、側面に点検用通路を設けない場合は裏面を点検する為の入口を別に設けてください。逆に裏面を点検する入口を設ける事ができない場合は、乾燥機の少なくとも一方に裏面点検用の通路 (400mm 以上) を設けてください。
- 乾燥機は燃焼排ガス、放射熱などによってガスメーター、ガス配管、電気設備等に悪影響を与えない位置に設置してください。




図 -12 2台以上並べる場合

## △危険

乾燥機は、ガソリン、ベンジンなどの引火性の危険物を貯蔵または取り扱う場所には設置しないでください。爆発、火災がおこるおそれがあります。

## 据付 (5)

### △警告

この乾燥機は室内用です。必ず室内に設置してください。屋外で風雨にさらされる場所に置くと、感電や故障の原因となります。

### △注意


- 火災事故防止のため乾燥機の上、近辺には可燃物を置かないでください。
- 機器の後ろ側にはモーター、プーリーなどの回転物あるいはバーナー、排気筒などの高温部があります。これらに触れてけが、やけどをしないようご注意ください。

### ご注意

周囲温度が高い場所に設置すると故障の原因となります。年間を通して 40℃以下の環境が保たれる場所に設置してください。

## 2 基礎工事と据え付け

- 地震、その他の振動、衝撃により容易に転倒し破損しないようしっかりした床面に設置し、アンカーボルトで床面に固定するか壁等に堅固に固定してください。  
(アンカーボルトは、HCD-3087Gの場合後側2箇所、HCD-3167G、3257G、3307Gの場合4箇所です。)
- 水平(左右、前後方向)に設置し、設置面がたつきのないように行ってください。
- 前面板を開け、アンカーボルトで固定してください。作業終了後、前面板を元に戻してください。



## 3 電気配線工事と接地工事

### ①電気配線工事

- 電気工事は、電気工事士の資格を有する者が行わなければならないことが法令で義務付けられています。専門の工事業者に依頼して工事を行ってください。
- 電源は必ず本機専用として表-7の容量のものを設けてください。
- 土間、コンクリート床、洗い場など湿気や水気のある場所に据え付けるときは漏電遮断器の取り付けが法令で義務付けられています。

表-7 電気配線仕様

機種	HCD-3087G
電源	単相 100V 50/60Hz (共通)
ブレーカー	15A 用ブレーカー
漏電遮断器	感度電流 30mA 動作時間 0.1 秒以内
機種	HCD-3307G、3257G、3167G
電源	三相 200V 50 または 60Hz
ブレーカー	15A 用ブレーカー
漏電遮断器	感度電流 30mA 動作時間 0.1 秒以内

# 電気工事 (1)

<b>ご注意</b>	<p>[HCD-3167G, 3257G, 3307G]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配線工事を行う際にファンの回転方向が正常であるか確認してください。ファンの回転方向が反対の場合、排気や乾燥性能が低下するばかりでなく、ファンが破損するおそれもあります。</li> <li>● 前面板（下）を開けるとファンが見えます。短時間運転させた後に前面板（下）を開け、正面から見て右回りであれば正常です。逆回転のときは、ブレーカーの所で接続した3線のうち、いずれか2線を入れ換えることによって正しい回転方向になります。</li> </ul>
------------	--

<b>⚠警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を据え付けるときは、過電流遮断器内蔵型の漏電遮断器を取り付けてください。故障して漏電、過電流が流れたとき、感電、火災のおそれがあります。</li> <li>● 工事の際は銘板を確認して使用する電源が適合しているかどうか確かめてください。電源仕様が異なっていると故障や異常動作によるけがのおそれがあります。</li> </ul>	


<b>⚠注意</b>	
<p>電気配線はガス供給管から少なくとも15cmは離してください。また電気配線は金属管、またはフレキシブルコンジットなどで保護してください。万一の爆発事故を防止します。</p>	

## ②接地工事

<b>⚠警告</b>
<p>専門の工事業者に依頼し、必ず本機専用のD種接地工事（第3種接地工事）を行ってください。万一の感電や落雷時における事故防止及び制御回路の耐ノイズ性を向上させるためです。</p> <p>ただし、次のようなところにはアース線を接続しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道管：配管の途中に塩化ビニル管のある場合はアースされません。</li> <li>● ガス管：爆発や引火の危険があります。</li> <li>● 電話線のアースや避雷針：落雷のとき大きな電流が流れて危険です。</li> </ul>


[HCD-3087G]

- アース工事は付属のアース線を用い、本乾燥機後面のアース端子に接続して本機単体のD種接地工事（第3種接地工事）を行ってください。



[HCD-3167G, 3257G, 3307G]

- アース工事は電源電線の4芯キャプタイヤケーブルの緑色のアース線をアース端子に接続して本機単体のD種接地工事（第3種接地工事）を行ってください。



(注) アースについては、D種接地工事（第3種接地工事）が法規で義務づけられています。

## 配管工事 (1)

# 4 ガス配管

- ガス配管は都市ガス用の場合は必ず金属管、金属可とう管、強化ガスホースまたは機器接続ガス栓を用いてください。  
LPガス用の場合は金属管、金属フレキシブルホース、LPガス燃焼器接続用継手付ホースまたは機器接続ガス栓を用いて容易に外せないように接続してください。
- 接続具はガス用接続材料として認められたものをご使用ください。
- 金属可とう管、強化ガスホース、金属フレキシブルホース及びLPガス燃焼器接続用継手付ホースは、乾燥機を入れ換えるときこは同時に取り換えてください。
- 強化ガスホース、LPガス燃焼器接続用継手付ホースは、火災や放射熱等により高温になる場所、油脂、溶剤等が付着するおそれのある場所、ホースに異常な外力が加わる場所こは使用しないでください。

### ⚠警告

- 工事の際には乾燥機後面のガス仕様表示板を確認して、ご使用のガスの種類と合っているかどうか確かめてください (図-13)。ガス仕様が異なっているとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。
- 乾燥機本体こエルボ、ソケットなどを介して配管を行う場合は、ガス配管を締め過ぎないでください。ガス配管を締め過ぎると、各接続部に無理な力がかかり、破損やガス漏れ事故の原因こなります。また、ガス管出口と製品との接続は、必ず金属製のガス用フレキチューブ、またはガス会社指定の同等品で接続してください。

### ①都市ガス (12A, 13A) の場合

- 本乾燥機 1台あたりのガスの消費量は、

HCD-3087G…	12A: 14.1kW
	13A: 15.1kW
HCD-3167G…	12A: 21.7kW
	13A: 23.3kW
HCD-3257G…	12A: 26.0kW
	13A: 27.9kW
HCD-3307G…	12A: 29.9kW
	13A: 32.1kW

です。

- 乾燥機の保守・点検が容易こできるよう、操作しやすいところに元コックを設けてください。(図-13)
- 金属管による接続工事は、ガス事業者に依頼してください。
- 金属可とう管または強化ガスホースによるねじ接続工事は、ガス可とう管接続工事監督者に依頼してください。

### ⚠注意

ガスを適切な状態で燃焼させるために

- 本乾燥機接続部のガス入口圧力は2.0kPaになるように接続してください。
- 乾燥機の近くまでガス管を導く主管は、20A (3/4B) 以上のガス管を使ってください。  
なお乾燥機を2台以上並べて使用する場合は台数に  
応じた太さのガス管で接続してください。  
これらが適切でないこガスが異常燃焼をおこし、火災や一  
酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。




図-13 ガス配管

## 配管工事 (2)

### ②プロパンガスの場合

- 本乾燥機 1台あたりのガスの消費量は、  
HCD-3087G…15.1kW  
HCD-3167G…23.3kW  
HCD-3257G…27.9kW  
HCD-3307G…32.1kW です。
- 乾燥機の保守・点検が容易にできるよう、操作しやすいところへ元コックを設けてください。(図-13)
- 接続工事は液化石油ガス設備士が行ってください。
- ガスボンベの設置、ガス配管はLPガス法や取り扱い基準などの法的な規定に従って工事を行ってください。

### △注意

ガスを適切な状態で燃焼させるために

- 乾燥機接続部のガス入口圧力は2.8kPaになるように接続してください。
  - ガスはLPガス法によるい号またはろ号液化石油ガスを用い、容器は50kgボンベを使用してください。ただしこの容器からは平均14.0kW程度しかガスを取り出すことができませんので、本機1台を運転するのに2本以上の容器を連結してください。
  - 供給方法は低圧一般供給法としてください。これは調整器1個を用いて、容器内圧力から直ちに低圧2.8kPaまで減圧して供給する方法です。
  - 乾燥機の近くまでガスを導く主管は、20A(3/4B)以上のガス管を使ってください。なお乾燥機を2台以上並べて使用する場合は、台数に応じた太さの配管してください。
- これらが適切でない場合、ガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。

## 5 給気口と排気筒

### △危険

設置室の状況に応じた給気口及び排気筒を設けて十分な換気を行ってください。室内への燃焼排ガスの充満や酸素不足によって、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。排気は必ず屋外へ排気してください。給排気設備を設置するにあたって、形状、設置方法、乾燥機との関係及び周囲の隣家への配慮などについては下記の方法を参照してください。

### ①給気口

- 室内の空気の浄化、熱の排除、酸素の供給などのため、必ず給気口を設けてください。
- 給気口は外気に面した壁に設けてください。ただし、給気経路が確保されている場合は隣室側の壁に設けてもかまいません。
- 給気口の位置は炎の立消えなど乾燥機への悪影響のない場所で、室内がよく換気され、さらに排気筒トップから排気ガスが流入しない位置に設けてください。
- 給気口には雪雨水の流入、またはねずみ、ほこり、その他有害なものの侵入に対応するため、水切り、または防虫網等を設けてください。

### △警告

- **給気口の大きさは必ず乾燥機の排気口内径φ15cm(HCD-3087G)に相当する断面積、約177cm<sup>2</sup>又は、φ20cm(HCD-3167G、3257G、3307G)に相当する断面積、約315cm<sup>2</sup>以上としてください。**  
この形状以下の給気口の場合、室内の十分な酸素供給が行われず、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。複数台数設置するときは、おのおの乾燥機に必要な断面積の合計以上としてください。
- 防火ダンパーは絶対に取り付けしないでください。ガス機器に直結した排気筒(建築基準法でいう煙突)に防火ダンパーを取り付けると、防火ダンパー等の作動(閉塞等)により重大なガス事故につながります。防火ダンパーの取り付けは、法令で禁止されています。  
(建設省告示第1826号第4第2号)(昭和45年)



## 配管工事 (3)

### ②排気筒

- 乾燥機の排気中には水蒸気、炭酸ガス、糸くず等を含んでいます。必ず排気筒によって屋外へ排出してください。
  - 屋内の排気筒材料（直管、曲がり管等）、および屋外の排気筒材料（直管、曲がり管、防鳥構造を含む排気筒トップ、T字管、排気筒固定用具、抜け出し防止金具）は、SUS304 またはこれと同等以上のものまたはチタンの材料を使用してください。
  - ガス衣類乾燥機の都市ガス仕様に接続する排気筒の材質は、SUS304 あるいは同等以上のものまたは、チタンを使用することが、「ガス事業法施行規則第 108 条」で規定されています。一方、ガス衣類乾燥機の LP ガス仕様に接続する排気筒の材質は、「液化石油ガス法」では規定されておきませんが、安全性を確保する観点から、新設、再使用に関わらず、都市ガス仕様と同等の材質の排気筒を使用してください。
  - アルミシヤバラ排気筒は使用しないでください。  
（耐久性がなく破損のおそれがあります）
  - 排気筒は点検、維持が容易にでき、修理や取り替えに必要な範囲の隠ぺい部材の取り外しができるように配慮して設置してください。
  - 排気筒長さは途中の曲折をできるだけ少なくして、「排気筒長さの計算」による許容長さが 20m 以内になるようにしてください。
  - 排気筒が長く、排気風量が不足し、強制排気システムを設ける場合は、法令に従って施工するよう専門業者にご相談ください。
- （ガス事業法施工規則第 108 条、建設省告示第 1826 条（昭和 45 年））
- エルボの使用は 3 ケ所以内とし、できるだけ曲げ R の大きいものを使用してください。
  - 排気筒の勾配については、排気筒を屋外向かって先下がり勾配とし、凝縮水を屋外に導くようにするほか凝縮水がたまるような垂れ下がり部を作らないように設置してください。  
（ガス事業法施行規則第 108 条第 2 号ロ（5）、「業務用ガス機器の設置基準および実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会発行））
  - 排気筒は必ず排気口の外側に挿入してください。また、ネジ止めで固定する場合、ネジ位置は排気口ダンパー開閉の妨げにならないようにしてください。排気口ダンパーの開閉ができないと事故やトラブルの原因となります。
  - 排気筒の壁貫通部は、排気筒と壁との間に燃焼排ガスが屋内に流れ込むすき間のないよう処置してください。
  - 本体との接続および排気筒同士の接続は自重、風圧、積雪荷重及び振動などに十分に耐え、さらに排気筒を構成する接続部が容易に外れないよう、専用ノット、専用ボルトなどで堅固に取り付け、コーキングシール材充填または耐熱テープを巻きつけてください。


### △警告

排気筒は必ず乾燥機の排気口内径φ 15cm (HCD-3087G) に相当する断面積、約 177cm<sup>2</sup> 又は、φ 20cm (HCD-3167G、3257G、3307G) に相当する断面積、約 315cm<sup>2</sup> 以上で、直管相当長さが 20m 以内のものを使用してください。径が小さすぎたり、長すぎるものを使用すると、十分に排気できず乾燥が悪くなったトラブルの原因となります。



## 配管工事 (4)

- 2台以上の乾燥機の排気筒を共同で集合し設ける場合、図-14 のように行ってください。



ご注意

図-14 集合ダクト

- 集合ダクトの場合、乾燥機からの排気筒を主排気筒に接続するときは、出口方向への排気がスムーズにできるような約45度傾斜等の配慮をしてください。(直角に接続すると排気が妨げられます。)





図-15 防火ダンパー取り付け禁止の例

## 配管工事 (5)

### ③開放空間及び隠ぺい部 (天井裏、床下等) における排気筒の仕上げ

- 排気筒と「可燃材料、難燃材料、または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離は排気筒の直径の1/2以上とした上ですき間をコンクリート、モルタル等の不燃材料でうめるかまたはコンクリート製めがね石、断熱材巻き鉄板製めがね板などを防火上支障がないように処置してください。
- 天井裏等の隠ぺい部分に排気筒を設置する場合は、接続部を排気漏れのない構造とし、堅固に接続するとともに、金属以外の不燃材料で覆ってください。

(図-16)



「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行) による

図-16 開放空間及び隠ぺい部における排気筒の仕上げ方法

## 配管工事 (6)


### ④排気筒トップ

- 排気筒頂部に風雨に対して有効な排気筒トップを取り付けさらに逆流防止のためできるだけ風圧帯範囲外に設置してください。
- 排気筒の先端に金網を取り付けると細かい綿まこが蓄積して、風路が妨げられ、排気不良を起こしたり凍結不良の原因となりますので行わないでください。
- 風の強く吹き込む所、通路、人通りのある所、屋内、床下などに排気口を向けないようしてください。
- 排気の臭い、音、風などによってご近所に迷惑のかからないようしてください。
- 排気筒トップは水洗用乾燥機以外の共用排気筒などに接続しないでください。

### △注意

火災事故防止のため乾燥機排気口の周囲 60cm、吹出方向 60cm の範囲内に可燃物が無いようにしてください。(図 -17 参照)

- 排気吹出口周囲の「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」とは図 -17 に従って離隔距離をとってください。




「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行)による

図 -17 排気筒トップ周辺の離隔距離

## 配管工事 (7)

### ⑤排気吹出し口と建物開口部との離隔距離

- 排気吹出し口を決める際には図-18に従って排気吹出し口周辺に燃焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部（乾燥機を使用する際に開ける窓やドア、及び常時開放されている換気口など）が無いようにしてください。



「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会発行）による

図-18 排気吹出し口と建物開口部との離隔距離のとり方の例

- 排気吹出し口の上方に有効な遮へい物を設けた場合、建物開口部との離隔距離は図-19に従ってください。

(鉛直面全周の場合)




図-19 上方に有効な遮へい物を設けた場合の離隔距離の例

## 配管工事 (8)

### ⑥排気筒長さの計算

- 曲折部および先端は表-8から直管相当長さに換算し加算します。
- 直管はそのままの長さを加算します。

表-8 曲管等の換算表

	形 状	条 件	等値の直管の長さ
円形の曲管		$\frac{R}{D} = 1$ $\frac{R}{D} = 1.5$ $\frac{R}{D} = 2$	2.6m 1.8m 1.5m
円形で ジャバラの曲管		$\frac{R}{D} = 1$ $\frac{R}{D} = 1.5$ $\frac{R}{D} = 2$	6 m 4.5m 3.5m
円形折継ぎ			8 m
ベントップ (H型) (障笠)			2 m

<b>計算例</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 横引き 2m、立上り 3m、<math>\frac{R}{D}=2</math> の円形でジャバラの曲管 2 個、H 型ベントップをつけたときの計算長さは 2+3+(3.5×2)+2=14m</li> </ul>
------------	---

● 排気筒の静圧を測定して排気風量を換算する場合は図-20の P-Q 線図をご利用ください。

----- HCD-3087G  
 \_\_\_\_\_ HCD-3167G  
 \_\_\_\_\_ HCD-3257G  
 - - - - - HCD-3307G

図-20 排気ファンP-Q線図

[電源周波数 60Hz]

[電源周波数 50Hz]

● で表した点が 20m 配管時のものです。風量がこの点よりも大きくなる様な排気筒長さ (斜線部の風量) でご使用ください。